

佳木斯市郊区水务局文件

佳郊水发〔2023〕54号

签发人：程宇涛

水务局关于印发《佳木斯市郊区农村 饮水工程管护长效机制》的通知

各乡镇政府、农林场：

为长效解决乡村振兴发现的饮水管护问题，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局研究制定了《佳木斯市郊区农村饮水工程管护长效机制》，请各乡镇政府、农林场认真抓好落实。

附件：《佳木斯市郊区农村饮水工程管护长效机制》

佳木斯市郊区水务局

2023年11月3日

佳木斯市郊区水务局

2023年11月3日印发

附件

佳木斯市郊区农村饮水工程管护长效机制

一、日常管护制度

（一）各村屯供水厂（井房）外张贴明白卡，公示最近一次的水质报告，设立水源地划分及水源地保护牌，若出现丢失损坏现象应及时补齐。工程保护范围内禁止建设与饮用水源保护或与供水无关的建设项目；严禁在水源保护区投肥（药）养殖；不得堆放垃圾、粪便，不得修建污水渠道等任何有可能污染水源水质的一切活动。

（二）各村屯供水厂（井房）内张贴运行管理制度和卫生管理制度。井房要上锁，有防盗门、防盗窗、围栏、门口放置挡鼠板。管水员要定期体检取得健康证，并将有效日期内的健康证张贴在墙上（过期视为无证）。

（三）管水员要定期对供水厂（井房）进行设备运行及安全检查，检查供水厂（井房）门、窗及棚顶是否有透风、损坏现象，供水设备是否正常运行，应检查电线是否老化、接头有无松动，是否使用正品配套的线路及插座、插头，电机工作是否有异常响动等，如有损坏现象立即维修，保证工程正常运行，并填写运行管护记录（打扫卫生、换滤料、维修、清洗水箱、冲洗反冲洗次数等）。井口下卧的，下卧井口内要保证无积水，消毒器和电线要捋顺固定并抬高防止受潮进水。

（四）安装有净水处理的供水厂，要根据实际情况及时

进行反冲洗并记录，保证反冲洗的规范性及反冲洗频次，确保净水设备全面有效发挥作用，保证供水水质达标。

（五）各村屯要加强水费收缴。进一步健全水价形成和水费收缴机制，按照《水利部办公厅关于印发农村供水工程水费收缴推进工作问责实施细则的通知》《黑龙江省水利厅关于印发〈黑龙江省农村集中供水工程水费收缴工作方案〉的通知》中的要求，保证完成各地农村集中供水工程全部实现收水费。每处工程均要建立水费收缴佐证材料档案。水费收缴工作档案包括：水费收缴台账、水费支出台账(包括电费、人员工资、维修费、水质检测等各项运行维护费用)等。

（六）各乡镇村屯要重点关注家中长期无人居住，或偶尔回来居住的住户，避免地下管网长期漏水危及房屋安全。

（七）各乡镇村屯在开展民生基础设施建设时，切勿忽视了地面以下的自来水供水管网设施。施工单位要向运行管理单位（村屯）报备，对被破坏的供水管线不能只进行简单的处理，要对供水管线上开挖的土方进行回填，保证管网埋深深度，防止管网因埋深不够受冻，影响供水水质水量。

二、冬季运行管理制度

（一）启动管理站房（井房）内供暖设施。新建或维修的管理站房（井房）均配套了电暖气，早期建成的管理站房仍采用原来的采暖方式，如有损坏情况的，立即维修。不管采取什么样的取暖方式，保证室内温度不低于5℃，防止供水设备和供水管网受冻。

（二）检查管理站房（井房）是否保温。检查管理站房

（井房）门、窗及棚顶是否有透风、损坏现象，如有损坏现象立即维修。

（三）安装有水处理的管理站房（井房），要保障排水口顺畅，保证冬季清洗水灌的污水排放有出路，不得随意排放至村路上，影响行人安全。

（四）要建立巡视查检制度，及时发现问题及时处理。如发现地面结冰，应立即增加供热量，增加电暖气数量，保证室内设备正常运行，保证消毒器、远传压力表、锰砂罐等设备内水体不结冰。

（五）要检查电线接头有无松动，使用正品配套的线路及插座、插头，保证安全用电。

三、饮用水泵房操作规程

（一）启泵前先进行设备检查管道阀门是否开启。

（二）检查配电柜，导线是否有裸露现象。

（三）检查电压表，看电压是否稳定。

（四）合上总开关，再按启动开关，查看电流表是否有异常现象，听电机是否有杂音，如有异常现象应立即关闭电源。

（五）要经常查看管道的压力表，不因压力过高造成管道损坏。

（六）定时进行反冲洗，确保滤料长期有效。

（七）关泵前先按停泵纽，同时检查逆止阀是否灵便。

（八）停泵后，首先验电，证明确已停电，方可走人，防止意外事故发生。

四、饮用水泵房安全管理制度

（一）水泵房室内，泵房周围及配电室内严禁存放易燃易爆物品。

（二）水泵房内要达到电机及电器系统齐全，保护装置可靠，接地线符合要求。

（三）设备及附属装置无严重腐蚀，基础牢固。

（四）水泵启动要做到每隔20分钟巡查一次，并做好设备运行记录。

（五）泵房操作者在设备运行时要注意观察，有下列之一，必须立即停机检查：

1. 电源表波动较大或电流超过额定值时；
2. 水泵有明显振动或有异常声响时；
3. 有其他异常现象时。

（六）停机检查、故障处理完毕后，要对水泵重新进行一次启动检查，确认符合启动条件后，方可进行启动。

（七）各种设备上的各种装置必须完整，属于危险部位应有明显标记。

（八）用电线路要有外保护装置，严禁线路裸露。

（九）各转动部位在运转中不许打开防护罩进行检查和清洗。

（十）制定安检制度定期进行系统安全检查。

五、饮用水泵房管理制度

（一）泵房内的水泵、变频柜、压力罐等供水设备，应有专人操作、管理、维护和保养。其它单位和个人不得擅自

更改和启用泵房机组设施。

（二）操作人员必须经过培训合格后上岗，应了解设备的性能状况，供水管网的控制区域和分布形势。

（三）操作人员作业时，必须按规定程序进行操作运行，严禁违规操作。

（四）自觉遵守维修保养制度，经常检查水泵运转和水箱储水状况，及时维护、保养水泵机组设备施，确保正常运行。

（五）自觉遵守值班制度，认真填写水泵设备的运行、值班操作和能源消耗记录，并做好立卷、归档工作。

（六）泵房属机房重地，禁止乱摊杂物，确保安全。

（七）搞好泵房室内卫生，保持供水设备清洁无污染。

（八）定期做好各种测量仪表，阀门的检查工作，注意及时更换滤料、滤芯、滤膜等易耗件，保证水质合格。

（九）泵房不得无故停止供水，因设施发生故障或突发事件停水的，应及时进行抢修，尽快恢复供水。

六、饮用水泵房工作人员（管水员）管理制度

（一）严格遵守劳动纪律及各项操作制度，不得擅自脱岗，不做与生产岗位无关的事。

（二）搞好泵房室内外卫生，做到每日清理，随用随清，每周大清除一次，墙壁、地面瓷砖、用具见本色，无黑垢、无蛛网、无灰尘，门窗干净，玻璃明亮。

（三）供水单位要搞好个人卫生，进入泵房更换工作服、，日常注意勤理发、勤洗澡、勤洗手，不留指甲、无浓

妆。

（四）不把私人物品带入车间，车间内不准抽烟、喝酒，地上无烟头、痰迹等。

（五）做好生产前的反冲洗及其他准备工作，确保设备有效、安全运作。

（六）定期做好整个管道及设备的消毒、清洗工作，及时排除出现的问题。

（七）按规定定期做好净水工作，做好工作记录，保证水质达标。

（八）认真做好机组设备的保养工作，保证设备运转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象。

（九）管水员要定期体检，持有效期内的健康证上岗。

七、卫生管理制度

（一）对水源卫生防护地带应不定期进行巡视，不允许有污染该段水域水质行为。

（二）水井区 10 米范围内应保持良好的卫生状况和绿化，水泵房设立明显标志，避免闲人进入。

（三）各类净水、储水设备要加以防护，定期清洗和消毒，防止污染。

（四）输水管网应始终保持一定水压，定期检修和检漏，新管网投产前或旧管网修复后还应清洗和消毒。

（五）管水员要建立健康档案，定期进行卫生知识培训和体检，坚决杜绝有传染病或健康带菌者作为管水员使用，在岗的管水员经检查有传染病或影响到饮水安全的立即调

离岗位。

（六）加强水质检验，除定期接受区疾控中心监督采样、检测外，依水质情况，不定期地送水样到疾控中心检测。

（七）当饮用水质被污染，可能危及人的身体健康时，应立即采取措施，消除污染，并向当地卫生部门报告。